

Bogotá; 16 de julio del 2025

Señores:

CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Atte.: Edison Yandun.

Asunto: CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO Numero PE-CBDMQ-2025-005

Apreciados Señores;

De la manera más atenta y respetuosa compartimos las siguientes observaciones:

1. Solicitamos al CBDMQ se requiera que el sistema de espuma no sea en la salida mediante sistema Venturi, solicitamos que se requiera que sea un sistema ubicado dentro de la bomba, lo que permite tener una espuma de mejor calidad y mezcla adecuada, además no se requieren sistemas externos que generan transportar un sistema adicional que puede fallar o quedar en una emergencia.
2. Solicitamos al CBDMQ se requiera que los equipos ofertados cuenten con una protección mínima de IP55, ya que son equipos para utilizar en la intemperie y al no ser probados en ninguna de estas condiciones, la funcionalidad en el tiempo y operatividad se pueden ver afectada.
3. Solicitamos al CBDMQ se requiera que los depósitos o tanques del sistema cuenten con una fabricación que comprenda un refuerzo en Kevlar, que es un material ligero de muy alta resistencia a la abrasión y corte, además de su naturaleza inherente al fuego, ya que los equipos son para uso Bomberil.

Agradezco sean tenidas las observaciones propuestas en los puntos anteriores.

Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente;



CAMILO ARMANDO POLANCO DEVIA
Representante Legal
FIRE AND SAFETY SUPPLY S.A.S
Nit: 901.437.872-0