

Bogotá D.C. 16 de julio de 2025

Señores  
CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
La ciudad

Asunto: Observaciones PLIEGOS DE PROCESO DE SELECCIÓN EN EL EXTERIOR PE-CBDMQ-2025-005

Estimados señores, manifestamos nuestro interés en poder participar en el proceso, por lo que nos permitimos enviar observaciones con el fin de que sean revisadas y tenidas en cuenta para fortalecer las especificaciones de los equipos requeridos para el fortalecimiento operacional de la institución.

Obs 1.

Amablemente solicitamos al Cuerpo de Bomberos, aclare si el Sistema mezclador de espuma se puede ofertar mediante un sistema que utilice la presión de la bomba para aspirar espuma con un mezclador de tipo Venturi, en un circuito cerrado entre impulsión y aspiración. De tal manera que esta mezcla entre agua y espumogeno se realice al interior de la bomba, optimizando así la operación cuando utilicemos espumas de 3% o 6%,

Obs 2.

Amablemente solicitamos al Cuerpo de Bomberos que requiera que el sistema este certificado bajo norma internacional IEC 60529 o EN 60529, lo que garantiza que el equipo cuente con una protección frente al ingreso de polvo y agua.

Obs 3.

Amablemente solicitamos al Cuerpo de Bomberos se requiera que el proponente aporte Certificado de conformidad CE emitido por laboratorio reconocido en el cual se pueda verificar el cumplimiento de las normas DIN 53438 o equivalente NFPA, UNE – EN 60204 – 1:2018 y IEC 60529 o EN 60529.

Obs 4.

Amablemente solicitamos al Cuerpo de Bomberos se requiere que el tanque sea fabricado en polímero reforzado con para-aramida, el proporciona resistencia liviana y duradera para aplicaciones de alto rendimiento, desarrollada para alta resistencia térmica y altas prestaciones mecánicas.

Obs 5.

Amablemente solicitamos al Cuerpo de Bomberos aclarar si el tanque de agua debe ser en color rojo

Atentamente;

**YOLI ESPITIA**  
**EJECUTIVA COMERCIAL**  
**CEL +57 322 738 58 10**